

## 辦公樓宇及公眾場所的室內空氣質素指標

參數	單位	八小時平均	
		卓越級	良好級
室內溫度	°C	20 - < 25.5	< 25.5
相對濕度	%	40 - < 70	< 70
空氣流動速度	米/秒 (m/s)	< 0.2	< 0.3
二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )	百萬分之 (ppmv)	< 800	< 1,000
一氧化碳 (CO)	微克/立方米 (µg/m <sup>3</sup> )	< 2,000	< 10,000
	百萬分之 (ppmv)	< 1.7	< 8.7
可吸入懸浮粒子 (PM10)	微克/立方米 (µg/m <sup>3</sup> )	< 20	< 180
二氧化氮 (NO <sub>2</sub> )	微克/立方米 (µg/m <sup>3</sup> )	< 40	< 150
	十億分之 (ppbv)	< 21	< 80
臭氧 (O <sub>3</sub> )	微克/立方米 (µg/m <sup>3</sup> )	< 50	< 120
	十億分之 (ppbv)	< 25	< 61
甲醛 (HCHO)	微克/立方米 (µg/m <sup>3</sup> )	< 30	< 100
	十億分之 (ppbv)	< 24	< 81
總發揮性有機化合物 (TVOC)	微克/立方米 (µg/m <sup>3</sup> )	< 200	< 600
	十億分之 (ppbv)	< 87	< 261
氡氣 (Rn)	貝可/立方米 (Bq/m <sup>3</sup> )	< 150	< 200
空氣中細菌	菌落形成單位/立方米 (cfu/m <sup>3</sup> )	< 500	< 1,000