

立法會大樓於 2011 年 11 月 16 日的
總揮發性有機化合物水平

樓層	總揮發性有機化合物水平(十億分之)
10	27-33
9	30-57
8	225-480
7	217-628
6	450-493
5	147-153
3	113-600
2	99-495
1 樓閣樓	104-483
1	700
地下閣樓	129-174
地下	139-158