

立法會大樓換氣前後的總揮發性有機化合物水平

樓層	總揮發性有機化合物水平(十億分之)			
	2012年1月14日 (下午3時)	2012年1月15日 (下午3時)	2012年1月16日 (上午7:30)	2012年1月17日 (上午7:30)
10	147-295	349-581	110-210	71-163
9	192-216	390-443	161-192	38-97
8	663-1180	646-727	247-381	233-255
7	650-1313	632-750	332-480	231-305
6	1290-1304	704-713	437	279-285
5	-	-	387-452	310-320
3	691-1830	500-579	340-385	161-274
2	478-1640	343-580	252-372	151-253
1樓閣樓	930-1600	582-670	334-381	219-260
1	-	400	299	234
地下閣樓	795	508	394	259
地下	530	330	279	157