

立法會問題第八條

本港與其他國家用作逃生途徑的樓梯的主要設計規定

國家／城市	每段樓梯的豎板數目上限	豎板的尺寸上限 ¹ (毫米)	踏板的尺寸下限 ² (毫米)
香港	16	175 (室內樓梯) 160 (室外樓梯) 150，但下限為 75 (學校) 150 (公眾娛樂場所)	225 (室內樓梯) 280 (室外樓梯) 250 (學校) 280 (公眾娛樂場所)
新加坡	18	175	225-250
英國	16	180-220	220-280
澳洲	18	190	240-250
美國	21-36	180	280

¹ 豎板是樓梯梯級的垂直部分。一般而言，為確保通道安全，豎板的高度不得超過某一個上限標準。

² 踏板是樓梯梯級的平面部分，是從一個豎板面量度至下一個豎板面。一般而言，為確保通道安全，踏板的深度須達到某一個最低標準。