2005年以前落成的公共屋邨的抽樣驗水結果

房屋署和水務署正在為2005年以前落成的公共屋邨，從房屋委員會舖設的供水系統中，進行一個具代表性的抽樣篩查(screening)，以確定水中含鉛量有否超過世界衛生組織（世衛）每公升水含鉛不多於10微克的標準。房屋署和水務署正大致按屋邨落成年份進行分批抽驗工作，由新近落成的追溯至較舊的屋邨。每批水樣本抽驗完成後，房屋署會盡快公布結果。

（截至2015年10月22日已公布的結果涉及54個公共屋邨的1195個食水樣本）

食水樣本含鉛量符合世衛標準

翠屏(南)邨	利安邨	蝴蝶邨	彩輝邨	西環邨	彩園邨	天恩邨	慈樂邨	愛東邨
葵盛東邨	健明邨	天悅邨	寶達邨	鯉魚門邨	天恆邨	天澤邨	秀茂坪邨	富泰邨
橫頭磡邨	鴨脷洲邨	梨木樹(一)邨	秦石邨	白田邨	嘉福邨	安蔭邨	尚德邨	長亨邨
耀東邨	慈民邨	華心邨	石籬(一)邨	田灣邨	高怡邨	雲漢邨	常樂邨	慈正邨
葵芳邨	頌安邨	何文田邨	高翔苑 (公共屋邨部份)	黃大仙上邨	*天瑞(二)邨	*大窩口邨	*長康邨	*厚德邨
*順天邨	*環翠邨	*新翠邨	*美林邨	*廣福邨	*石硤尾邨	*隆亨邨	*梨木樹(二)邨	*興華(一)邨

**於10月22日公布的13個屋邨*