

附件

維多利亞港水質管制區污水渠錯駁個案

區域	錯誤接駁污水渠之數目		
	2013 年	2014 年	2015 年 (至九月底)
中西區	1 (全部已被修正)	2 (全部已被修正)	2 (1 宗已被修正)
東區	11 (8 宗已被修正)	6 (3 宗已被修正)	1 (全部已被修正)
灣仔區	3 (2 宗已被修正)	1 (全部已被修正)	3 (全部已被修正)
九龍城區	5 (3 宗已被修正)	5 (全部已被修正)	9 (5 宗已被修正)
觀塘區	3 (2 宗已被修正)	17 (14 宗已被修正)	21 (16 宗已被修正)
深水埗區	1 (全部已被修正)	0	1 (全部已被修正)
黃大仙區	4 (全部已被修正)	1 (進行中)	1 (進行中)
油尖旺區	17 (15 宗已被修正)	16 (13 宗已被修正)	12 (9 宗已被修正)
葵青區	3 (全部已被修正)	2 (全部已被修正)	7 (4 宗已被修正)
荃灣區	2 (全部已被修正)	0	0
總計	50 (41 宗已被修正)	50 (40 宗已被修正)	57 (40 宗已被修正)