

過去五年污水處理廠因運作或工程問題
而排出未經完全處理的污水的事故

污水處理廠	事發日期	持續時間	事件起因	已完成處理的級別	事發期間 平均每日 處理污水量 (立方米)	事發期間 排放水量 (立方米)
望后石污水處理廠	2014 年 8 月 25 日	11 小時	機械設備 故障	未經處理	183 000	約 95 000
西北九龍基本污水處理廠	2017 年 7 月 25 日	7 分鐘	機械設備 故障	基本處理	348 000	約 55
大埔污水處理廠	2017 年 8 月 23 日	20 分鐘	電力供應 故障	未經處理	115 00	約 600
馬灣污水處理廠	2017 年 10 月 14 日	2 小時 45 分鐘	電力裝置 故障	基本處理	4 000	約 320
淨化海港計劃第一期的柴灣、筲箕灣、將軍澳、觀塘、土瓜灣、青衣及葵涌基本污水處理廠	2018 年 2 月 20 日 至 3 月 4 日	13 天	昂船洲污水處理廠機電設施更換及維修工程	基本處理	約 100 萬	每日約 100 萬