

使用不合規格的工作平台

觸犯建築地盤(安全)規例第38B條



工作平台沒有護欄、
底護板、斜撐及上落
通道