Building locations of fresh water cooling towers detected with total legionella count at/above upper threshold (1 000 cfu/ml) with nuisance notices issued under PHMSO in water sampling in past 3 months period (1 February 2021 – 30 April 2021)

過去三個月期間因應驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過其上限值(每毫升 1 000 菌落)而按《公眾衞生及市政條例》 發出的「妨擾事故通知」的淡水冷卻塔所在建築物地點 (2021年2月1日-2021年4月30日)

(a) Routine surveillance inspections by EMSD 機電署例行監察巡查

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃 度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 7.5.2021# 截至 2021 年 5 月 7 日 減除妨擾狀況#
Cases in February 2021		2021年2月份個案		
1	Mong Kok 旺角	107 Lai Chi Kok Road <i>(G/F)</i> 荔枝角道 107 號 <i>(地下)</i>	Approx. 約 1 700	Completed 已完成
Cases in March 2021		2021年3月份個案		
No case 沒有個案				
Cases in April 2021 2021 年 4 月份個案				
2	Quarry Bay 鰂魚涌	Westlands Centre 20 Westlands Road <i>(Room 4, 18/F)</i> 華蘭路 20 號 華蘭中心 <i>(18 樓 4 室)</i>	Approx. 約 1 200	Completed 已完成
3	Tuen Mun 屯門	11 Tsing Chui Path (Shop A-1, Upper G/F) 青翠徑 11 號 (高層地下 A-1 號舖)	Approx. 約 1 600	Completed 已完成

(b) Inspections other than routine surveillance inspections
(To assist epidemiological investigation of the Centre for Health Protection to collect water samples for testing)

例行監察巡查以外的其他檢查 (協助衞生防護中心流行病學調查抽取水樣本進行化驗)

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 7.5.2021# 截至 2021 年 5 月 7 日 減除妨擾狀況#
Cases in February 2021		2021年2月份個案		
No case 沒有個案				
Cases in March 2021		2021年3月份個案		
No case 沒有個案				
Cases in April 2021		2021年4月份個案		
No case 沒有個案				

[#] After decontamination, it may take generally about 2 – 3 weeks for testing and provision of test results to ascertain abatement.

Electrical & Mechanical Services Department

機電工程署

(Updated on 7 May 2021) (2021年5月7日更新)

[#]冷卻塔進行消毒後,一般需時大約兩至三星期進行水樣本測試及提供化驗結果,確實該妨擾已經減除。