

兩間電力公司由 2021 年 7 月至今的停電事故

中華電力有限公司（中電）

| | 日期 | 受影響的地區 | 電力供應中斷時間 | 受影響電力用戶數目 | 事故成因 (外在因素或內在因素) |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| 2021 年 | | | | | |
| 1 | 8 月 16 日 | 粉嶺永寧圍 | 約 182 分鐘 | 1 | 內在因素：設備故障 |
| 2 | 10 月 8 日 | 打鼓嶺 | 約 30 分鐘 | 1 | 內在因素：設備故障 |
| 3 | 12 月 10 日 | 錦田 | 約 59 分鐘 | 4 | 內在因素：設備故障 |
| 4 | 12 月 19 日 | 牛頭角 | 約 3 分鐘 | 2 039 | 內在因素：設備故障 |
| 2022 年 | | | | | |
| 1 | 2 月 15 日 | 上水 | 約 119 分鐘 | 1 | 內在因素：設備故障 |
| 2 | 2 月 27 日 | 港珠澳大橋 | 約 3 分鐘 | 58 | 內在因素：設備故障 |
| 3 | 3 月 25 日 | 竹園邨 | 約 21 - 125 分鐘 | 2 181 | 外在因素：客戶大廈漏水 |
| 4 | 5 月 30 日 | 凹頭濾水廠 | 約 111 分鐘 | 13 | 內在因素：設備故障 |
| 5 | 6 月 21 日 | 屯門、元朗及天水圍 | 約 7 - 13 小時 | 約 175 000 | 內在因素：設備故障 |
| 6 | 6 月 23 日 | 元朗 | 約 7 - 29 分鐘 | 約 13 400 | 內在因素：設備故障 |
| 7 | 7 月 13 日 | 荃灣 | 約 90 分鐘 | 17 | 外在因素：第三方干擾 |
| 8 | 7 月 17 日 | 元朗 | 約 110 分鐘 | 184 | 內在因素：設備故障 |

| | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------------|---------|----------------|
| 9 | 7月20日 | 元朗 | 約190分鐘 | 65 | 內在因素：設備故障 |
| 10 | 8月27日 | 元朗 | 約160分鐘 | 138 | 外在因素：第三方干擾 |
| 11 | 8月29日 | 觀塘 | 約3分鐘 | 約19 800 | 內在因素：設備故障 |
| 2023年 | | | | | |
| 1 | 4月15日 | 九龍東 | 約3 - 45分鐘 | 約14 300 | 內在因素：設備故障 |
| 2 | 5月20日 | 愉景灣 | 約3 - 217分鐘 | 1 523 | 外在因素：第三方干擾 |
| 3 | 7月31日 | 世界花園 | 約2 - 195分鐘 | 1 790 | 外在因素：第三方干擾 |
| 4 | 9月2日 | 九龍及新界區 | 約2 - 38小時 | 約6 400 | 外在因素：惡劣天氣 |
| 5 | 9月7日 | 新峰花園 | 約132分鐘 | 497 | 外在因素：惡劣天氣 |
| 6 | 10月31日 | 長洲 | 約20分鐘 | 14 | 外在因素：第三方干擾 |
| 7 | 12月30日 | 東涌翔東路 | 約1 - 6小時 | 26 | 外在因素：第三方干擾 |
| 2024年 | | | | | |
| 1 | 1月7日 | 青衣安瀾樓 | 約86分鐘 | 388 | 內在因素：設備故障 |
| 2 | 3月19日 | 元朗 | 約109分鐘 | 68 | 內在因素：人為因素 |
| 3 | 4月10日 | 上水圍 | 約30 - 168分鐘 | 2 912 | 外在因素：第三方干擾 |
| 4 | 6月12日 | 黃大仙 | 約4小時 | 2 256 | 事故成因仍待機電署檢視和確認 |

備註：中電未有備存每宗事故所派出的緊急搶修人手數字。

香港電燈有限公司（港燈）

| | 日期 | 受影響的地區 | 電力供應中斷時間 | 受影響電力用戶數目 | 事故成因 (外在因素或內在因素) |
|---------------|----------|------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 2022 年 | | | | | |
| 1 | 7 月 12 日 | 柴灣 | 約 6 分鐘 | 約 8 380 | 內在因素：人為因素 |
| 2023 年 | | | | | |
| 1 | 4 月 19 日 | 香港區 | 約 33 - 48 分鐘 | 約 44 000 | 內在因素：人為因素 |
| 2 | 7 月 16 日 | 干諾道中 | 約 23 小時 | 55 | 外在因素：客戶大廈漏水 |
| 3 | 9 月 7 日 | 香港區 (受黑色暴雨影響) | 約 1 - 23 小時 | 3 186 | 外在因素：惡劣天氣 |
| 2024 年 | | | | | |
| 1 | 2 月 5 日 | 灣仔太原街 | 約 3.5 小時 | 53 | 外在因素：第三方干擾 |

備註：

- (1) 港燈未有備存每宗事故所派出的緊急搶修人手數字。
- (2) 根據通報機制的事務記錄，港燈於 2021 年沒有發生嚴重停電事故。