

二〇二四年一月至十月九龍西水管爆裂事故

	日期	地點／位置	水管物料／年期	事故原因
1	九月二十九日	荔枝角道近 長沙灣警署	鑄鐵食水管／ 約 50 年	由於事故亦引起路陷，發展局正審視水務署提交的調查報告，會適時交代原因。
2	九月十七日	東京街近 李鄭屋遊樂場	鑄鐵鹹水管／ 約 54 年	水管老化
3	九月三日	文成街近 文匯街	球墨鑄鐵鹹水管／ 約 30 年	水管配件鏽蝕
4	八月二十二日	深旺道近 東京街西	軟鋼鹹水管／ 約 29 年	水管配件鏽蝕
5	一月十六日	大角咀道近 博文街	球墨鑄鐵鹹水管／ 約 25 年	水管配件鏽蝕