

Building locations of fresh water cooling towers detected with total legionella count at/above upper threshold (1 000 cfu/ml) with nuisance notices issued under PHMSO in water sampling in past 3 months period  
(1 November 2025 – 31 January 2026)

過去三個月期間因應驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過其上限值(每毫升 1 000 菌落)而按《公眾衛生及市政條例》發出的「妨擾事故通知」的淡水冷卻塔所在建築物地點  
(2025 年 11 月 1 日 - 2026 年 1 月 31 日)

(a) Routine surveillance inspections by EMSD 機電署例行監察巡查

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 5.2.2026* 截至 2026 年 2 月 5 日 減除妨擾狀況#
Cases in November 2025		2025 年 11 月份個案		
1	Kwai Tsing 葵青	Magnet Place Tower 2 38-42 Kwai Fung Crescent 葵豐街 38-42 號 Magnet Place Tower 2	Approx. 約 1 500	Completed 已完成
Cases in December 2025		2025 年 12 月份個案		
2	Yau Tsim Mong 油尖旺	16 Tung Choi Street, (G/F) 通菜街 16 號 (地下)	Approx. 約 5 800	Completed 已完成
Cases in January 2026		2026 年 1 月份個案		
No case 沒有個案	--	--	--	--

- (b) Inspections other than routine surveillance inspections  
(To assist epidemiological investigation of the Centre for Health Protection to collect water samples for testing)

例行監察巡查以外的其他檢查（協助衛生防護中心流行病學調查抽取水樣本進行化驗）

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 5.2.2026# 截至 2026 年 2 月 5 日 減除妨擾狀況#
Cases in November 2025		2025 年 11 月份個案		
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in December 2025		2025 年 12 月份個案		
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in January 2026		2026 年 1 月份個案		
No case 沒有個案	--	--	--	--

# After decontamination, it may take generally about 2 – 3 weeks for testing and provision of test results to ascertain abatement.

#冷卻塔進行消毒後，一般需時大約兩至三星期進行水樣本測試及提供化驗結果，確實該妨擾已經減除。

Electrical and Mechanical Services Department

機 電 工 程 署

(Updated on 6 February 2026)

(2026 年 2 月 6 日更新)